PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lužická, 1208 / 12
PSČ, místo: 500 03, Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Hradec Králové (646873), 1660,1661,1656,1657,1...
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 10286 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	101	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	146	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	130	kWh/(m²·rok)	D
Chlazení			-
Nucené větrání	0.23	kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	4.92	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	10.6	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec
Osvědčení č.: 2170
Kontakt: moravec@penb.online

Ing. MICHAEL MORAVEC – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 2170 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 872370.0
Vyhotoveno dne: 30.07.2026
Podpis:

Ing. Michael Moravec